



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01720  
(номер сертификата соответствия)

031896  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" (ООО НПП "ЭКРА"). Адрес: 428020, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 3, помещение 541. ОГРН: 1022101135726. Телефон: +7(8352)22-01-10. Факс: +7(8352)22-01-30. Электронная почта: ekra@ekra.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ЭКРА" (ООО НПП "ЭКРА"). Адрес: 428020, РОССИЯ, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, дом 3, помещение 541. ОГРН: 1022101135726. Телефон: +7(8352)22-01-10. Факс: +7(8352)22-01-30. Электронная почта: ekra@ekra.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдávшего сертификат соответствия) ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", РОССИЯ, 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, ком. 22 эт. 3., телефон/факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (подтверждение о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Устройства (реле) контроля уровня сопротивления изоляции полюсов сетей постоянного тока РКИЭ, типа РКИЭ-001, номинальным напряжением контролируемой сети постоянного тока 220 В, номинальным напряжением питания постоянного тока 24 В, выпускаемые по Техническим условиям ТУ 3420-040-20572135-2012 с изменениями №1, №2, №3, №4, №5, №6. Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) ГОСТ 12.1.004-91, п. 2.2 "Межгосударственный стандарт: Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования"; «Программа испытаний ЭКРА.656122.017-01 ПМ ПБ устройства (реле) контроля уровня сопротивления изоляции полюсов сетей постоянного тока РКИЭ, изготавливаемого по ТУ 3420-040-20572135-2012, требованиям пожарной безопасности». код ОК 034 (ОКПД 2) 27.12.2 код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 373-С-2027.11.2020 г. ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ АБО.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции) Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № 20.0913.026 от 22.07.2020 г. Технические условия ТУ 3420-040-20572135-2012 «Устройство (реле) контроля уровня сопротивления изоляции полюсов сети постоянного тока РКИЭ»

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 07.12.2020 ПО 06.12.2025**



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия)  
Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия)

Д.С. Подсвалов

А.В. Савицкий