

Сертификат МЭК 61850

№ 0053-0058

Заявитель:
ООО НПП "ЭКРА"

Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары,
пр-кт И. Я. Яковлева, 3, помещение 541

На SV-подписчик:

ЭКРА 242 (Типопредставитель ЭКРА 2XX)

Терминал управления присоединением (КП, АУВ)
№8160

версия ПО: 7.1.1.1.0

SV подписка F4000S1I4U4 (9-2 LE)
F4800S2I1U0, F4800S2I3U0,
F4800S2I0U1, F4800S2I0U3,
F14400S6I1U0, F14400S6I3U0,
F14400S6I0U1, F14400S6I0U3
F4800S2I4U4, F14400S6I4U4

Выдано организацией: **АО «Россети Управление имуществом»**

У SV-подписчика не выявлено несоответствий:

МЭК 61850 Ред. 2 частям 6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 9-2 и

МЭК 61869 редакция 1 часть 9

Сети и системы связи на подстанциях

СТО 56947007 - 25.040.30.309-2020

Корпоративный профиль МЭК 61850

Испытания на соответствие были выполнены в соответствии с МЭК 61850-10, Программе и методикам испытаний на соответствие Корпоративному профилю МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС» (SV - подписка) Устройства ЦПС, обрабатывающие выборочные значения (SV) Редакция № 1.9 и с инструкциями о соответствии реализации протокола и в продукте и дополнительной информацией для тестирования: «ТЕРМИНАЛЫ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СЕРИИ ЭКРА 200. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ИЕС 61850. Изменение 4».

Следующие блоки соответствия МЭК 61850 были протестированы с положительным результатом (количество применимых и выполненных тестов/общее количество тестов):

11b Sampled Values subscribe (29/29)	
--------------------------------------	--

Настоящий Сертификат содержит краткое описание результатов испытаний, проведенных в АО «Россети Управление имуществом» в РФ с помощью РЕТОМ 61850 и Wireshark 4.0.10. Этот документ был выпущен только в информационных целях, а оригинал бумажной копии протокола АО «Россети Управление имуществом»: 053 SVs 0058-2023изм1 будет иметь преимущественную силу.

Испытание проводилось на одном образце продукта, указанном выше, и было передано в АО «Россети Управление имуществом» от ООО НПП «ЭКРА». Производственный процесс изготовителя не оценивался. Этот сертификат не подразумевает, что АО «Россети Управление имуществом» сертифицировало или одобрило любой продукт, кроме протестированного образца.

Москва, 28.11.2023



А.В. Перепелицын
Директор по управлению проектами



М.Д. Ильин
Руководитель лаборатории МЭК 61850